

建设项目环境影响登记表（留档）

密级：

填报日期：2020 年 11 月 10 日

项目名称	北京市南水北调工程南干渠管理处新增燃气锅炉项目		
建设地点	北京市南水北调工程南干渠管理处院内东南侧	占地面积 (m²)	177.18
建设单位	北京市南水北调工程建设管理中心	法定代表人	周文军
联系人	赵亮	联系电话	13911817505
项目投资 (万元)	46.3862	环保投资 (万元)	5
拟投入生产运营日期	2020.11		
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建		
备案依据	该项目属于《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2019 年本）》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第三十一项中 92 热力生产和供应工程（总容量 1 吨/小时燃气锅炉及以下）。		
建设内容及规模	建设内容：拟在北京市南水北调工程南干渠管理处占地范围内的东南侧建设一座锅炉房，内设两台艾欧史密斯直流式燃气热水炉，一用一备。建设规模：两台锅炉型号均为 DW-1480T (R)，功率 434kW/台，约 0.6t/h。全自动水处理器 1 套，软化水箱 1 个。		
主要环境影响	<input checked="" type="checkbox"/> 废气	采取的环境保护措施及排放去向	<input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施： 锅炉废气 NOx、SO ₂ 、颗粒物直接通过烟囱排放至所在建筑物楼顶（烟囱高度 8m）。
	<input checked="" type="checkbox"/> 废水		<input checked="" type="checkbox"/> 无环保措施。
	<input checked="" type="checkbox"/> 固废		<input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施： 废离子交换树脂交由资质单位进行转运、无害化处理（废离子交换树脂 8-10 年更换一次）。
	<input checked="" type="checkbox"/> 噪声		<input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施： 锅炉布置在室内，选用低噪声的先进设备，将主要噪声源远离办公楼。
	<input type="checkbox"/> 生态影响		
	<input type="checkbox"/> 辐射环境影响		
<p>承诺：承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由承担全部责任。</p> <p>法定代表人或者主要负责人签字：赵亮</p>			
<p>备案回执：</p> <p>该项目环境影响登记表已经完成备案。 备案号：京兴备 202011100005</p>			

建设项目环境影响登记表（回执）

密级：

填报日期：2020 年 11 月 10 日

项目名称	北京市南水北调工程南干渠管理处新增燃气锅炉项目		
建设地点	北京市南水北调工程南干渠管理处院内东南侧	占地面积 (m²)	177.18
建设单位	北京市南水北调工程建设管理中心	法定代表人	周文军
联系人	赵亮	联系电话	13911817505
项目投资 (万元)	46.3862	环保投资 (万元)	5
拟投入生产运营日期	2020.11		
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建		
备案依据	该项目属于《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2019 年本）》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第三十一项中 92 热力生产和供应工程（总容量 1 吨/小时燃气锅炉及以下）。		
建设内容及规模	建设内容：拟在北京市南水北调工程南干渠管理处占地范围内的东南侧建设一座锅炉房，内设两台艾欧史密斯直流式燃气热水炉，一用一备。建设规模：两台锅炉型号均为 DW-1480T (R)，功率 434kW/台，约 0.6t/h。全自动水处理器 1 套，软化水箱 1 个。		
主要环境影响	<input checked="" type="checkbox"/> 废气	采取的环境保护措施及排放去向	<input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施： 锅炉废气 NOx、SO ₂ 、颗粒物直接通过烟囱排放至所在建筑物楼顶（烟囱高度 8m）。
	<input checked="" type="checkbox"/> 废水		<input checked="" type="checkbox"/> 无环保措施。
	<input checked="" type="checkbox"/> 固废		<input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施： 废离子交换树脂交由资质单位进行转运、无害化处理（废离子交换树脂 8-10 年更换一次）。
	<input checked="" type="checkbox"/> 噪声		<input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施： 锅炉布置在室内，选用低噪声的先进设备，将主要噪声源远离办公楼。
	<input type="checkbox"/> 生态影响		
	<input type="checkbox"/> 辐射环境影响		
<p>承诺：承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由承担全部责任。</p> <p>法定代表人或者主要负责人签字：赵亮</p>			
<p>备案回执：</p> <p>该项目环境影响登记表已经完成备案。 备案号：京兴备 202011100005</p>			